



ДЕПАРТАМЕНТ  
ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июля 2015г.

№ 56/01-21

г. Тюмень

О внесении изменений в распоряжение  
от 02.02.2015 №04/01-21

В соответствии с протоколом заседания коллегиального органа – тарифной комиссии от 30.07.2015 №18, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» (ООО «Тюмень Водоканал»):

1. Внести изменения в распоряжение от 02.02.2015 №04/01-21 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)», изложив пункт 1 распоряжения в следующей редакции:

« 1. Установить ООО «Тюмень Водоканал» в индивидуальном порядке плату за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства (реконструкции) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Тюмень, включающую расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения:

№ п/п	Наименование системы	Размер платы, руб./ куб.м в час (без НДС) *	Подключаемая (присоединяемая) нагрузка, куб.м. в час **
1	Централизованная система водоснабжения	392 007,98	2 843,75
2	Централизованная система водоотведения	469 047,30	2 843,75

\* - облагается налогом на добавленную стоимость, организация применяет общую систему налогообложения. Величина платы не учитывает расходы на подключение (технологическое присоединение) объектов абонентов и расходы на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения до точки подключения (технологического присоединения) объектов абонентов.

\*\* - перевод подключаемой нагрузки в размере 50 000 куб. м в сутки в подключаемую нагрузку 2843,75 куб.м в час осуществлен в соответствии с «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*» с учетом коэффициента часовой неравномерности водопотребления (произведение коэффициента, учитывающего степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, равного 1,3, и коэффициента, учитывающего число жителей в населенном пункте, равного 1,05).

Подключаемая нагрузка для жилых помещений определена исходя из:

- прогноза ввода жилья на период 2015-2020 годы в размере 7 000 тыс. кв. м;


- средней жилищной обеспеченности для многоквартирных и жилых домов в размере 30 кв.м площади жилых помещений на человека, соответствующей значению для массового

жилья, утвержденному постановлением Правительства Тюменской области от 19.03.2008 №82-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования;  
- удельного среднесуточного (за год) потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды населения – 220 л. в сутки на одного жителя в соответствии с «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*».

Подключаемая нагрузка для нежилых помещений определена исходя из расходов воды, утвержденных «СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\*».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Директор департамента



Е.А. Карташков